



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Главное управление МЧС России  
по Тюменской области)**

ул. М. Горького, 72, г. Тюмень, 625048

тел. 590-564, факс 590-510

e-mail: [mchs-tyumen@mail.ru](mailto:mchs-tyumen@mail.ru)

ООО «ИНПРОС»
Вх. № 26
от « 04 » декабря 2014 г.
1
тел.: 8 (3452) 58-97-30, 688-324

Директору ООО «ИНПРОС»

Русакову И.А.

ул. Пермякова, д. 43А, офис 302,  
г. Тюмень, 625051

«04» декабря 2014 года № 204 - 12 939-22-9

на №066/2014 от 01 декабря 2014 г.

О направлении информации

Уважаемый Игорь Александрович!

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области, рассмотрев Ваше письмо и предоставленные материалы по вопросу установки непроектных дверей и перегородок в местах общего пользования в зданиях многоквартирных жилых домов по ул. Революции, д. 228 и Мельникайте, д. 142 в г. Тюмени, сообщает следующее.

Согласно пункта 23 (подпункты и), к)) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) на объектах, в том числе в зданиях многоквартирных жилых домов, запрещается производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией), а также устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Обращаем Ваше внимание, что за нарушение требований пожарной безопасности частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений, органами надзорной деятельности по результатам проверок выносятся предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, требования которых обязательны для исполнения.

Начальник управления надзорной деятельности  
и профилактической работы



С.В. Зиневич